

物资到货验收报告

物资到货验收报告		
项目名称	KL10-1 油田群开发项目后续井井口地面流程变送器	
承包商	上海永慰自动化工程有限公司	
合同名称:	合同号: CCL2018EKL0068CGN 订单号:	
交货期: 2019-1-2	交货地点: 巨涛场地	
是否已完全知悉合同内容 是 ☒ 否 ☐		
物资验收情况: 0~25MPaG VRV 品牌压力变送器 8 台; 0~2.5MPaG VRV 品牌压力变送器 5 台; 温度变送器配 2" 2500#RTJ 温井 12 台; 1、根据温度变送器数据表要求(第 3 页 第 8 条)温度变送器所配温井还应提供以下证明文件: HYDORTEST PROCEDURE AND TEST REPORT; NDE procedure and test report(full peetration welding, 100% radio graphy should be done); Material test report. 2、根据温度变送器数据表要求, 应提供变送器的标定证书。 3、根据压力变送器数据表要求, 应提供变送器的标定证书及材质证书。 4、4 月 20 日之前需将 5 台 0-2.5MPGA 压力变送器更换为满足技术要求的变送器。		
1、是否有发货清单	有 ☒	无 ☐
2、是否有外包装	有 ☒	无 ☐
3、外包装是否完整	完整 ☒	不完整 ☐
4、设备外观是否有损坏	有 ☐	无 ☒
5、外包装数量是否正确	正确 ☒	不正确 ☐
6、其它		
交付物资是否符合与合同规定 是 ☒ 否 ☐		
交货期限是否符合合同规定 是 ☒ 否 ☐		
合同转包、分包是否符合合同规定 是 ☒ 否 ☐		

如以上任一项填“否”，请具体说明：

合同变更情况反馈：

合同执行过程中是否存在合同变更情形 是 ☐ 否 ☒

如存在合同变更，请具体说明：

如存在合同变更，请具体说明：

供应商评价:

交货是否及时	是 ☒	否 ☐
--------	---------------------------------------	----------------------------

态度是否认真	是 ☒	否 ☐
--------	---------------------------------------	----------------------------

是否服从甲方安排	是 ☒	否 ☐
----------	---------------------------------------	----------------------------

对供应商违约的处理建议:

公示警告取消 ☐	投标资格取消 ☐	合格供应商资格列入黑名单 ☐
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

合同违约处理建议：

是否按照合同规定处理 是 ☐ 否 ☐

如不建议按照合同规定处理，请具体说明理由：

如不建议按照合同规定处理, 请具体说明理由:

合同付款	
是否同意按照合同付款	是 ☒ 否 ☐
如不同意，请具体说明：	

如不同意, 请具体说明:

其他需要说明的情况	
参与验收人员(供应商、库管员、甲方代表)	张裕 2019.1.29 2019.1.29

(备注：合同履行单位可根据实际情况增加验收报告内容和管理节点)